

送信者: 名倉 繁樹
(nagura-shigeki)

日付: 2007/12/03 14:47

宛先

中部電力

cc

中部電力

件名

Re: 【資料送付】合同WG次第案について

中部電力(株) 様 ←保安院 耐震室 名倉

資料名等について、お知らせいただきまして、ありがとうございました。

なお、JNESのクロスチェック解析のうち、連動タイプの津波評価について、津波評価水位に対して厳しいタイミングでの組合せを考慮することに関して、その科学的合理性についてJNESに問うていたところ、以下の文献を挙げ、現状の方針が妥当であるとの回答がありました。すなわち、JNESとして耐震室に提示する結果(小委にそのまま報告されるかは別途検討要)に含まれることとなりました。

1) 河田、鈴木、高橋、「東海・東南海・南海地震の発生特性による広域津波の変化」、海岸工学論文集、第50巻、326-330、2003.

2) 中央防災会議「東南海、南海地震等に関する専門調査会(第16回)」参考資料9、平成15年12月16日.

また、委員、委員のお考えとも整合性が取れているとの回答もありました。今後、運動に関するコメントが両委員から出される可能性が有ります。

JNESの小委へのクロスチェック報告をどこまでとするかは、今後、検討しますが、中部電力としての今後の対応も考慮したいと思います。

先週、回答を依頼した「津波に対する総合的な対策」の件、早めをお願いいたします。

送信者: /中部電力



送信者: /中部電力

日付: 2007/12/03 13:38

宛先

cc

中部電力
/中部電力

件名

【資料送付】合同WG次第案について

原子力安全・保安院 名倉 様、佐藤 様

中部電力の です。
お世話になります。

当社の に依頼のありました12月5日の第2回合同WGの浜岡関係の次第案を添付資料のとおり送りますので、ご査収願います。なお、資料名は次第(案)に記載しましたものとなります。

以上よろしく申し上げます。

(See attached file: H19.12.05第2回合同WG浜岡関係議事次第(案).doc) [添付ファイル 'H19.12.05第2回合同WG浜岡関係議事次第(案).doc' は nagura-shigeki/MITI-LAN が削除しました]