



送信者: 佐藤 雄一  
(sato-yuichi)  
日付: 2007/12/17 13:10

宛先 川原 修司(kawahara-shuuji), 小畑 益彦(kobatake-masuhiko), 野  
中 則彦(nonaka-norihiko), 名倉 繁樹(nagura-shigeki), 御田 俊一  
郎(mita-shunichiro), 伊藤 浩行(itoh-hiroyuki)  
cc  
件名 [redacted]より【保安院／ご連絡(お伺い)】耐震バックチェックに  
反映すべき事項について(柏崎基礎版上の観測記録について)

----- 転送者: sato-yuichi/MITI-LAN 転送日: 2007/12/17 13:09 -----



送信者: [redacted]  
日付: 2007/12/16 16:35

宛先 [redacted]  
cc  
件名 Re: 【保安院／ご連絡(お伺い)】耐震バックチェックに反映すべき  
事項について(柏崎基礎版上の観測記録について)

佐藤様

今回の地震発生と柏崎刈羽の記録を踏まえて、バックチェックに反映させることは悪いことではないと思います。規模や距離などを考えても、国内のどのプラントでも、考えておくべき程度のものであると思います。ただし、今回の特定の記録をそのまま用いて計算することを国で定める条件とすることについては、否定的に考えています。個々の断層や地盤の条件はまちまちなので、特定の記録にとらわれない方が安全性の判断が歪まないと考えます。

<OF92A27B79.76C2737D-ON492573AE.004382F0-492573AE.0046EE40@meti.go.jp>

の、「【保安院／ご連絡(お伺い)】耐震バックチェックに反映すべき事項について(柏崎基礎版上の観測記録について)」において、  
[redacted]さんは書きました：

- >
- >
- > 地震・津波、地質・地盤合同WG委員各位
- > 構造WG委員各位
- >
- >
- > 平素よりご指導を賜り誠にありがとうございます。
- > 原子力安全・保安院原子力発電安全審査課の佐藤でございます。
- >
- > 新潟県中越沖地震につきまして、今回の地震から得られる知見について、現在、各
- > 電力会社等が
- > 実施しております「新耐震指針に照らした既設原子力発電所等の耐震安全性評
- > 価」(耐震バックチェック)へ
- > できる限り反映するよう各電力会社等へ求めるべく、12月中に中越沖地震から得
- > られる知見について
- > 現時点でのものを取りまとめ(中間取りまとめ)、各電力会社等へ通知することを
- > 予定しております。
- >
- > 現在、これまでにご連絡頂きました各委員からのご意見等を基に、当方にてとりま
- > とめ(案)を
- > 検討しているところでございますが、この中で、
- >
- >
- > ○柏崎刈羽原子力発電所の基礎版上の観測記録を何らかの形で耐震バックチェックに
- > 用いること
- >
- >
- > というご意見を、[redacted]及び[redacted]よりいただいています。このため、耐震
- > バックチェックの観点から
- > 今回の地震における観測地震動の反映のあり方等については、委員各位のご見
- > 解・ご所見を
- > お伺いすることが重要と考えております。
- >

> つきましては、上記の点につきましてご意見・ご提案等がございましたら12月  
> 16日(日)までに  
> ご連絡いただきたく存じます。

> 多忙の中、急なお伺いで大変恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

> <ご参考>

> ○ [redacted] よりいただいたご意見

> (See attached file: 中越沖地震により得られる知見\_修正.doc)

> ○ [redacted] よりいただいたご意見

> (See attached file: 意見書 ([redacted] より) 071122.doc)

-----  
> 経済産業省 原子力安全・保安院  
> 原子力発電安全審査課 耐震安全審査室  
> 佐藤 雄一

> TEL: 03-3501-6289 (直通)  
> 03-3501-1512 (PHS:75918)

> FAX: 03-3580-8535

> E-mail: [redacted]  
-----

\*\*\*\*\*  
[redacted]  
Phone: [redacted] Fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
\*\*\*\*\*